

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-
Туринском, Тавдинском, Таборинском и
Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г.
Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02, Е-
mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
Муниципального казённого
общеобразовательного учреждения -
основная общеобразовательная школа №
14
Гавриловой Людмиле Викторовне

623957, Свердловская обл., м.о. Тавдинский, г.
Тавда, ТРАНСПОРТНАЯ УЛ, Д. 2

Профилактическое мероприятие № 66250041000119231337 от 05.09.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 01.10.2025

№ 66-04-17/10-3824-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 18.09.2025 по 01.10.2025, на
основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-04-17/10-3506-
2025 от 05.09.2025 г.

в отношении

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения - основная общеобразовательная школа
№ 14

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623957, Свердловская обл., м.о. Тавдинский, г. Тавда, Транспортная ул, д. 2

дата регистрации 02.10.2002

ИНН/ОГРН 6634007504 / 1026601903569

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная
школа № 14 (623950, Свердловская обл., м.о. Тавдинский, г. Тавда, ул. Транспортная, 2)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от
01.10.2025

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального
закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ норма- тивного документа	пункт НД	содержание рекоменду- емых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
----------	---------------------------------	----------------------------------	-------------	---	------

Bx N 359 N 01.10.2025

1.	При проведении обследования установлено: внутренняя отделка производственных помещений не соответствует требованиям, пол в холодном цехе пищеблока имеет повреждения-напольная плитка отстала, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.	СанПиН 2.3/2.4.359 0-20	2.16	Внутренняя отделка производственных помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.	15.12.2025
2.	При проведении обследования установлено: в личных медицинских книжках работников отсутствует информация о наличии прививок у Млявой Е.К., Зенковой О.В., против дифтерии и столбняка у Хворова В.А., против гепатита В у Никулиной И.А., против гепатита В и краснухи у Артеменок Е.А., против гепатита В у Кныр В.Р., против гепатита В у Вагановой А.В.	СП 2.4.3648-20	1.5	Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и	15.12.2025

				аттестации с допуском к работе.	
3.	При обследовании установлено: складские помещения для хранения пищевых продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, не все холодильное оборудование обеспечено контрольными термометрами.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2	Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим.	15.12.2025
4.	При проведении обследования установлено: стена в кабинете №2, потолок в спортивном зале помещений имеют дефекты, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	15.12.2025
5.	При обследовании установлено: в кабинете №9 "точка роста" не обеспечено водоотведение от демонстрационных столов (сточные воды сливаются в емкости, установленные на полу).	СП 2.4.3648-20	2.6.1	Здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Сливные трапы оборудуются в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и	15.12.2025

				административно-бытовых помещениях столовой (далее - пищеблока). Полы, оборудованные сливными трапами, должны быть оборудованы уклонами к отверстиям трапов. При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения хозяйствующие субъекты оборудуются нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.	
6.	При проведении обследования установлено: не проводится ежедневно протирание с использованием мыльно-содового раствора спортивного инвентаря в спортивном зале (в помещении для хранения спортивного инвентаря, мяч со следами засохшего песка); после каждого занятия спортивный зал не проветривается в течение не менее 10 минут.	СП 2.4.3648-20	2.11.2	Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протирать с использованием мыльно-содового раствора. После каждого занятия спортивный, гимнастический, хореографический, музыкальный залы проветривать в течение не менее 10 минут.	15.12.2025
7.	При проведении обследования установлено: инвентарь для уборки туалетов хранится совместно с другим инвентарем.	СП 2.4.3648-20	2.11.3	Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается	15.12.2025

				с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению.	
--	--	--	--	---	--

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит,
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
в срок до 16.12.2025г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве
подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений
обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст.
93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать
в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
директора муниципального казённого общеобразовательного учреждения - основная
общеобразовательная школа № 14 Гаврилову Людмилу Викторовну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего
государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к
административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо,
штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

старший специалист 1 разряда

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в городе

Ирбит, Ирбитском, Слободо-

Туринском, Тавдинском,

Таборинском и Туринском

районах

должность, ФИО лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор




Бабикова Ирина Михайловна

ФИО

Предписание получил:



должность, ФИО



подпись



01.12.2025.

дата

Место выдачи предписания:

623950, Свердловская обл., м.о. Тавдинский, г. Тавда, ул.Транспортная, 2

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-04-17/10-3824-2025 от 01.10.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.